

АКТ
приемки огнезащитных работ

г. Екатеринбург

"08" _____ мая 2018 г.

Комиссия в составе:

Руководитель выполняемых работ: _____
Директор ООО «Защита-93»
Грacheва Н.В.

Представитель технического надзора заказчика: _____

(должность, Ф.И.О.)

Представитель государственного пожарного надзора: _____

(должность, Ф.И.О.)

произвела осмотр огнезащитных работ, выполненных _____ ООО «Защита-93»
Лицензия № 4-Б/01417 от 27 декабря 2013 г. выдана УРЦ МЧС России
(номер, дата и кем выдана лицензия)

составил акт о нижеследующем:

1. Работы выполнены в соответствии с договором _____ № 13 (О) от 08.05.2018 г.
(номер договора)
(сроки выполнения работ)

2. Наименование и адрес объекта: _____ МБДОУ детский сад № 109,
г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, 4-а, ул. Комсомольская, 45/12

3. Защищаемые конструкции: _____ деревянные чердачные конструкции

4. Наименование огнезащитного состава: _____ Бастион-300
ТУ 2499-001-39900553-2014, расход не менее 300 г/м² (двукратное нанесение)
(марка, ТУ, ГОСТ, сертификат, расход на м.кв., технология и нанесения)

5. Подготовка поверхности _____ обеспыливание

(краткое содержание работ, вид и марка грунтовых работ)

6. Технология нанесения _____ кистью и распылителем

7. Проверка качества выполняемых работ _____ огневой метод

Решение комиссии

Данные работы выполнены на основании _____ СНиП 21-01-97*
в соответствии _____ с нормами

(ТУ, технология нанесения состава)

На основании выше изложенного _____ Огнестойкость

I (первая) группа огнезащитной эффективности

(Вывод: группа огнезащитной эффективности, огнестойкость конструкций и т.д.)

Приложение: _____ При использовании огнезащитного состава
обеспечивается сохранение огнезащитных свойств в течение трех лет.

(Гарантийные обязательства)

Акт составлен для оплаты выполненных работ.

Руководитель выполняемых работ

Представитель технического надзора заказчика

Представитель государственного пожарного надзора



(подпись)

(подпись)



АКТ
приемки огнезащитных работ

г. Екатеринбург

"08" _____ мая 2018 г.

Комиссия в составе:

Руководитель выполняемых работ: Директор ООО «Защита-93»
Грачева Н.В.

Представитель технического надзора заказчика: _____

(должность, Ф.И.О.)

Представитель государственного пожарного надзора: _____

(должность, Ф.И.О.)

произвела осмотр огнезащитных работ, выполненных ООО «Защита-93»
Лицензия № 4-Б/01417 от 27 декабря 2013 г. выдана УРЦ МЧС России
(номер, дата и кем выдана лицензия)

составил акт о нижеследующем:

1. Работы выполнены в соответствии с договором № 13 (О) от 08.05.2018 г.
(номер договора)

(сроки выполнения работ)

2. Наименование и адрес объекта: МБДОУ детский сад № 109,
г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, 4-а, ул. Комсомольская, 45/12

3. Защищаемые конструкции: деревянные чердачные конструкции

4. Наименование огнезащитного состава: Бастион-300
ТУ 2499-001-39900553-2014, расход не менее 300 г/м² (двукратное нанесение)
(марка, ТУ, ГОСТ, сертификат, расход на м.кв., технология и нанесения)

5. Подготовка поверхности обеспыливание

(краткое содержание работ, вид и марка грунтовых работ)

6. Технология нанесения кистью и распылителем

7. Проверка качества выполняемых работ огневым методом

Решение комиссии

Данные работы выполнены на основании СНиП 21-01-97*
в соответствии с нормами
(ТУ, технология нанесения состава)

На основании выше изложенного Огнестойкость
I (первая) группа огнезащитной эффективности
(Вывод: группа огнезащитной эффективности, огнестойкость конструкций и т.д.)

Приложение: При использовании огнезащитного состава
обеспечивается сохранение огнезащитных свойств в течение трех лет.
(Гарантийные обязательства)

Акт составлен для оплаты выполненных работ.

Руководитель выполняемых работ

Представитель технического надзора заказчика

Представитель государственного пожарного надзора



Григорьев Н.В.

(подпись)

(подпись)

(подпись)