

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 109

620049 г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, 4-а, тел.: 389-15-46 mdoy109@yandex.ru

ПРИКАЗ

«31» 08 2018 г.

№ П

О назначении ответственного за средства пожаротушения в учреждении

Для исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей образовательного учреждения


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за средства пожаротушения МБДОУ детский сад № 109 назначить Филатову С.Л. – зам. зав. по АХЧ.
2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за средства пожаротушения вести согласно НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
3. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4. В ходе проведения внешнего осмотра обращать внимание на наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.

Заведующий МБДОУ детский сад № 109

Е.В. Корнева

С приказом ознакомлен(а)



Филатова С.Л.